

## DATI ENERGETICI

CODICE 11945

### MICRO 100 T HCS

Aspiratori centrifughi da condotto



ATTRIBUTO	VALORE ATTRIBUTO
Nome o denominazione commerciale del fabbricante	Vortice
Classe consumo specifico di energia per clima temperato	NA
Consumo specifico di energia SEC (clima temperato) [kWh/m2a]	0,0
Consumo specifico di energia SEC (clima freddo) [kWh/m2a]	-13,3
Consumo specifico di energia SEC (clima caldo) [kWh/m2a]	7,7
Tipologia dichiarata dell'unità di ventilazione	UVR-U: unidirezionale
Tipo azionamento	NA
Tipo Scambiatore di calore HRS	assente
Efficienza termica del recupero di calore alla portata di riferimento HRS [%]	NA
Portata massima [m3/h]	92
Potenza elettrica complessiva assorbita dal ventilatore alla portata massima [W]	28,1
Livello di potenza sonora LWA [dB(A)]	60
Portata di riferimento [m3/s]	0,0179
Differenza di pressione di riferimento [Pa]	96
SPI [W/(m3/h)]	0,40683
Fattore di controllo CTRL	1
Tipologia di controllo	manuale
Percentuale massima di trafilamento interno [%]	NA
Percentuale massima di trafilamento esterno [%]	NA
Tasso di miscela	NA
Posizione e descrizione segnale visivo filtri	NA
Sensibilità del flusso d'aria alle variazioni di pressione a $\pm 20$ Pa	NA
Tenuta all'aria interna/esterna [m3/h]	NA
AEC Consumo annuo di elettricità [kWh di elettricità /a]	561
AHS temperato Risparmio di riscaldamento annuo [kWh di energia primaria /a]	1397
AHS freddo Risparmio di riscaldamento annuo [kWh di energia primaria /a]	2732
AHS caldo Risparmio di riscaldamento annuo [kWh di energia primaria /a]	632