



Il presente disegno è di proprietà di VORTICE ELETTROSOCIALI S.p.A. Senza autorizzazione scritta della stessa non potrà essere utilizzato per costruire l'oggetto rappresentato, né venire mostrato a terzi o comunque riprodotto. La Ditta proprietaria tutela i diritti di esclusiva a termini di legge.

C TEMP - C SMOKE - C PIR con HR 200



C TIMER - C HCS con HR 200



NOTA: l'HR200 non deve essere settato in modalità TIMER

NOTE: The HR 200 must not be setted in TIMER mode.

A) INTERRUTTORE BIPOLARE - 2 POLES SWITCH

B) INTERRUTTORE MAX VEL. - SWITCH MAX SPEED

 VORTICE	Prima emiss. 11/11/2010	Emiss.attuale 11/11/2010	Dis. FR/LAB
	DESCRIZIONE Schema di collegamento sensori a HR 200		
NINFO n°		968/2010	
Questo DISEGNO annulla e sostituisce tutti quelli precedentemente emessi	DISEGNO n°	E960218A	
	CODICE n°	9.993.000.218	